



Комитет по вопросам образования администрации города Березники
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15»

План мероприятий
по выполнению предписания Роспотребнадзора
№ 94 от 06.06.2016 г.

№	Выявленные нарушения	сроки выполнения по предписанию	Мероприятия по выполнению	сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	п.3.15. Не проведена полная смена песка на игровых площадках	01.10. 2016	Приобрести песок для заполнения песочниц	25.06. 2016	заверши 8/6-2016
2	п.8.4. Относительная влажность в гр. 3,5, музыкальном и спортивном зале не соответствует нормативным величинам	01.10. 2016	1. Приобрести распылители для увлажнения воздуха 2. Провести повторные замеры микроклимата	июнь 2016 август 2016	делается
3	п.13.4. В овощном цехе пищеблока отсутствует вытяжная вентиляция	01.10. 2016	Установить оконный вентилятор	июль 2016	приобретен вентилятор и установлен 25.07.16.
4	п.13.9. Отсутствует воздушный разрыв от производственной ванны «Овощи» на пищеблоке	01.10. 2016	Выполнить воздушный разрыв от производственной ванны для обработки сырых овощей	05.06. 2016	выполнено 5/6-2016

Заведующий



А.П. Пенегина